



Kontrolskema til præ-accepterede løsninger for Drift, kontrol og vedligehold og Redningsberedskabets indsatsmuligheder

Punkt	Drift, kontrol og vedligehold – Kapitel 5	JA	NEJ	Ikke relevant
5a	Er der udarbejdet en drift, kontrol og vedligeholdelsesplan (DKV) jf. § 137-142 + § 157, for følgende?: Transportable konstruktioner til flere end 150 personer (forsamlingstelte) Midlertidige camping- og salgsområder			
5b	Er personale blevet instrueret i brand- og evakueringsinstruksen, ordensregler, placering og brug af håndslukningsudstyr og brandtekniske installationer?			
5.1	Er der udarbejdet driftsjournal for forsamlingstelte til flere end 150 personer?			
5.2a	Er der udarbejdet og ophængt en brand- og evakueringsinstruks der hvor personalet færdes?			
5.2b	Er der udarbejdet og ophængt en særskilt brand- og evakueringsinstruks for forsamlingstelte der hvor personalet færdes?			
5.3	Er der udarbejdet et opslag og ordensregler for forebyggelse af brand?			

Punkt	Redningsberedskabets Indsatsmuligheder – Kapitel 6	JA	NEJ	Ikke relevant
6.1	Er der udlagt brandveje med en bredde på minimum 3m og højde på 3,4m?			
	Hvor indsatspersonel skal stige ud af køretøjer og frembringe materiel, er der minimum 5 m i bredden			
	<i>Det bemærkes, at BR18 dikterer 6 m til udstigningsareal (Kapitel 5: Redningsberedskabets Indsatsmuligheder)</i>			
	Er brandvejene sammenfaldende med de udlagte friområder?			
	Er brandvejene befæstet og kørefaste?			
	Er der fra brandvejen og til ethvert sted på området højst 80m i lige ganglinje (slangevej)?			



Fravigelser fra Bilag 11, Kapitel 5 og 6