



Kontrolskema til præ-accepterede løsninger for udendørs salgsområder til flere end 150 personer

Punkt	Salgsområder – Kapitel 4	Ja	Nej	Ikke relevant			
4.2	Er salgsområdet indrettet med følgende afstande til andre konstruktioner? <table border="1"><tr><td>Indbyrdes afstand mellem salgsområde og bygning er minimum 7,5m</td></tr><tr><td>Indbyrdes afstand mellem salgsområder og forsamlingsstelt er minimum 10m</td></tr><tr><td>Indbyrdes afstand mellem salgsområder og bygning med stråtag er minimum 15m</td></tr></table>	Indbyrdes afstand mellem salgsområde og bygning er minimum 7,5m	Indbyrdes afstand mellem salgsområder og forsamlingsstelt er minimum 10m	Indbyrdes afstand mellem salgsområder og bygning med stråtag er minimum 15m			
Indbyrdes afstand mellem salgsområde og bygning er minimum 7,5m							
Indbyrdes afstand mellem salgsområder og forsamlingsstelt er minimum 10m							
Indbyrdes afstand mellem salgsområder og bygning med stråtag er minimum 15m							
4.2.1 a	Er felter indrettet på maks. 1.000 m ² med 10m friområde omkring hvert felt?						
4.2.1 b	Er afstanden mellem salgsområder reduceret til 5m ved opfyldelse af en af følgende løsninger? <table border="1"><tr><td>Salgsboders facader er udført i materialer mindst klasse B-s2,d0 (Klasse A – gipsplader, brandimprægneret træ og lignende)</td></tr><tr><td>Salgsboder er udført som åbne salgsboder og åbne fortelte til campingvogne. Salgsboder og fortelte skal være åbne i mindst halvdelen af facadearealet.</td></tr><tr><td>Salgsboders facader afbrydes pr. mindst 25 meter og afstanden mellem bodernes brudte facader er mindst 10m</td></tr></table>	Salgsboders facader er udført i materialer mindst klasse B-s2,d0 (Klasse A – gipsplader, brandimprægneret træ og lignende)	Salgsboder er udført som åbne salgsboder og åbne fortelte til campingvogne. Salgsboder og fortelte skal være åbne i mindst halvdelen af facadearealet.	Salgsboders facader afbrydes pr. mindst 25 meter og afstanden mellem bodernes brudte facader er mindst 10m			
Salgsboders facader er udført i materialer mindst klasse B-s2,d0 (Klasse A – gipsplader, brandimprægneret træ og lignende)							
Salgsboder er udført som åbne salgsboder og åbne fortelte til campingvogne. Salgsboder og fortelte skal være åbne i mindst halvdelen af facadearealet.							
Salgsboders facader afbrydes pr. mindst 25 meter og afstanden mellem bodernes brudte facader er mindst 10m							
4.3	Er der udarbejdet en plantegning/situationsplan for salgsområdet?						
4.4.2	Er der opsat flugtvejsbelysning ved hver udgang fra salgsområdet, såfremt området er omgivet af hegn eller lignende, og benyttes i tidsrummet mellem solnedgang og solopgang?						
4.5	Er der rumopvarmning af salgsboder med elvarme eller F-gasanlæg?						
4.6 a	Er det samlede gasoplag mindre end 100 gasoplagsenheder pr. felt på 1.000 m ² ?						
4.6 b	Har de anvendte gasflasker en maksimal tilladelig fyldning på 11kg?						
4.6 c	Er gasflasker placeret oprejst og sikret mod påkørsel?						
4.8	Er salgsområdet indrettet med højst 30m til nærmeste brandslukningsmateriel?						
4.9	Ordensregler: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Friområder skal være frie og ryddelige<input type="checkbox"/> Bagområder til salgsboder skal være afspærret for publikum<input type="checkbox"/> Brug af åben ild må kun ske på særligt indrettede områder<input type="checkbox"/> Brændbart affald skal anbringes i affaldscontainere af						



	<p>ubrændbart materiale. Affaldscontainere skal tømmes ved behov dog minimum 1 gang dagligt</p> <ul style="list-style-type: none">□ Der må maksimalt placeres 1 affaldscontainer på højst 1m³, i tilknytning til hver enkelt salgsbod□ Motorkøretøjer må ikke parkeres i salgsområder. Undtaget herfra er et motorkøretøj, med direkte tilknytning til salgsboden. Motorkøretøjer, der fungerer som salgsboder, skal medregnes i antallet. <p><i>Overnatning i salgsboder</i></p> <ul style="list-style-type: none">□ Der må maksimalt overnatte 2 personer i en salgsbod. De overnattende skal have direkte tilknytning til salgsboden.□ I salgsboder hvor der overnattes skal der opsættes en røgalarm□ Der skal være en runderende vagt i salgsområder hvor der overnattes. Der skal ske kontinuerlig rundering i tidsrummet 22.00 – 08.00.□ Særlige driftsmæssige forhold for overnatning i felter, hvor der kan være særlig risiko for antændelse, skal iagttages (kontrol punkter)			
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Fravigelser fra bilag 11, Kapitel 4 - Salgsområder

--