



Anlæg i langtidsservice

Bilag I til Bestemmelser for automatiske brandalarmeringsanlæg

Anlægsadresse Firma _____ Adresse _____ Anlægsejer Firma _____ Postnr. / By _____ Adresse _____ Postnr. / By _____ Telefon _____ Mail _____ Kontaktperson _____	DOA-nr. _____ <i>I Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning til kapitel 5-Brand i Bygningsreglement 2018 af 3. januar 2020, fremgår det af kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger, at der i udkoblingsperioden for de brandtekniske installationer, som er installeret til sikring af personer, skal iværksættes kompenserende tiltag. Alternativt må lokalerne ikke benyttes.</i> Det er anlægsejers ansvar, at kompenserende tiltag i perioden, hvori anlægget er i langtidsservice, er overholdt.
Anlæg ønskes i langtidsservice fra ____ / ____ 20 ____ til kl. ____ den ____ / ____ 20 ____ Årsag _____ Flyttes ABA-centralen/nøgleboksen? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Udskiftes ABA-centralen? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ændres DOA-linjen? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Hvis ja, nyt DOA-nr. _____	

Det er anlægsejers ansvar at informere Roskilde Brandvæsen, når anlægget igen tages i brug, eller hvis serviceperioden skal forlænges.

Anlægget er først i langtidsservice, når anlægsejer har modtaget en bekræftelse herpå fra Roskilde Brandvæsen.

Der opkræves fortsat årlig afgift i den periode, hvor anlægget er i langtidsservice.

Anmodning om langtidsservice skal indsendes til forebyggende@roskilde.dk

_____, den ____ / ____ 20 ____

Anlægsejer