



Kontrolskema til præ-accepterede løsninger for Forsamlingstelte til flere end 150 personer

Punkt	Forsamlingstelte – Kapitel 2	Ja	Nej	Ikke relevant
X	Er forsamlingsteltet certificeret eller byggesagsbehandlet?			
2.5.4.1 a	Er forsamlingstelte til flere end 50 og højst 150 personer indrettet med mindst 2 udgange direkte til terræn i det fri?			
2.5.4.1 b	Er forsamlingstelte til flere end 150 personer indrettet med mindst 3 udgange direkte til terræn i det fri?			
2.5.4.1 c	Er der etableret en ekstra udgang for hver gang personantallet øges med 200 personer?			
2.5.4.1 d	Er køkkentelte (hvor der produceres mad mv.) indrettet med mindst 2 udgange direkte til terræn i det fri?			
2.5.4.1 e	Er udgange placeret i modstående ender med mindst 5m mellem udgangene?			
2.5.5	Er der minimum 1,2m bredde udgange i forsamlingstelte til flere end 150 personer?			
2.5.6	Er der udarbejdet og ophængt en af Roskilde Brandvæsen godkendt pladsfordelingsplan for indretning af forsamlingsteltet?			
2.6.4.1	Foregår rumopvarmning af forsamlingsteltet med elvarme eller F-gasanlæg?			
2.6.4.2	Benyttes der F-gas i forsamlingsteltet? <i>Der må kun anvendes F-gas i forsamlingstelte til højst 150 personer. Maksimalt antal F-gas-anlæg i forsamlingsteltet er 5 stk. inklusiv flasker i brug.</i>			
2.6.4.4 a	Er forsamlingsteltet indrettet med en maksimal brandbelastning på 800 MJ/ m ² gulvareal?			
2.6.4.4 b	Er der oplag af større mængder halm, træ og lignende?			
2.7.1	Er der dokumenteret en tilstrækkelig varsling af personer som kompensation for varslingsanlæg?			
2.7.2 a	Er forsamlingsteltet indrettet med flugtvejs- og panikbelysning?			
2.7.2 b	Anvendes forsamlingsteltet kun i dagslys?			
2.7.3 a	Er forsamlingsteltet indrettet med højst 30m i ganglængde til nærmeste brandslukningsmateriel?			
2.7.3 b	Er der opsat kulsyreslukker i forsamlingstelte til flere end 150 personer hvor der findes el-tavler, mikserpulte og lignende?			
5.1	Er der udarbejdet en driftsjournal for forsamlingsteltet, som udfyldes inden hver brug af teltet?			
5.2	Er der udarbejdet og ophængt brand- og evakueringsinstruks der hvor personalet færdes?			
2.9	Ordensregler: <input type="checkbox"/> Området inden for 5m fra forsamlingsteltet må ikke benyttes til parkering, af motordrevne og eldrevne køretøjer			



	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Udvendige flugtveje fra teltet må ikke være indskrænket i flugtvejens frie bredde, af borde/bænke, cykler, beplantning, barduner og lignende helt til det fri<input type="checkbox"/> Letantændelig vegetation skal fjernes inden for 10 m fra forsamlingssteltet			
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Fravigelser fra Bilag 11, Kapitel 2 - Forsamlingsstelte